

**Опросный лист №\_\_\_\_\_ на выключатели элегазовые колонковые типа  
ВГТ-330-2К со встроенным пружинно-гидравлическим приводом ППрГ-6.**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик \_\_\_\_\_

код города/телефон \_\_\_\_\_

Факс \_\_\_\_\_

Ф.И.О. руководителя предприятия \_\_\_\_\_

Место установки \_\_\_\_\_

Поставщик:

ЗАО «ЗЭТО» 182113, Россия, Псковская

область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Тел.: (81153) 6-38-05, 6-37-83

Факс: (81153) 6-38-45; e-mail: info@zeto.ru

Выключатель предназначен для выполнения коммутационных операций (включений и отключений), а также циклов АПВ при заданных условиях в нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 330 кВ с заземленной нейтралью.

Выключатель не предназначен для коммутации шунтирующего реактора и конденсаторных батарей.

Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1 Номинальное напряжение / наибольшее рабочее напряжение, кВ	330 /363	V
2 Номинальный ток, А	3150	V
3 Ток термической стойкости / ток электродинамической стойкости, кА	40 / 100	V
4 Тип изоляции	Фарфор	V
5 Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 (длина пути утечки изоляции)	III (2,5см/кВ)	V
6 Цвет внешней изоляции	Светло-серый	V
7 Номинальное напряжение питания электродвигателя, В	Переменное 230 (однофазное)	V
8 Номинальное напряжение питания электромагнитов, В	Постоянное 110 Постоянное 220	
9 Заказ опор под установку выключателя (высота опоры)	Стандартная высота опоры Н=1800 мм Нестандартная поставка (по заказу) указать высоту	
10 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У1 (от плюс 40°C до минус 45°C) Изоляционная среда – элегаз SF <sub>6</sub>	V
11 Количество дополнительно поставляемого элегаза (первичная заправка входит в комплект поставки)	По заказу (указать количество заправок выключателя)	
12 Расширенная поставка (по заказу), указать количество, шт.	Газозаправочный комплект* Элегазовый детектор утечки Устройство для измерения количества влаги Система учета остаточного коммутационного ресурса Площадка обслуживания элегазового выключателя	
13 Дополнительные требования к выключателю		
14 Количество выключателей заказа		

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**

## Габаритные, присоединительные и установочные размеры выключателей серии ВГТ-330-2К